

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr 015/2009

Ważne do: 2019.06.24

Budynek oceniany

Rodzaj budynku	mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący
Adres budynku	Żuromin ul. Nowa 12 - dz. 1523
Całość/część budynku	całość
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania	2009
Rok budowy instalacji	2007
Liczba mieszkań	1
Powierzchnia użytkowa (A_f , m ²)	180,7




Cel wykonania świadectwa

<input type="checkbox"/>	budynek nowy	<input type="checkbox"/>	budynek istniejący
<input type="checkbox"/>	najem/sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>	rozbudowa (przebudowa)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹⁾

budynek oceniany EP = **152,3** kWh/(m²*rok)



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2008²⁾

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany **152,3** kWh/(m²*rok)

budynek wg WT2008 **143,4** kWh/(m²*rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany **138,3** kWh/(m²*rok)

¹⁾Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

²⁾Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - **stacja**
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Mława

Sporządzający świadectwo:

imię i nazwisko
mgr inż. Jolanta Dębska
nr. uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:
Cie-144/94
data wystawienia:
2009.06.24

pieczęć, data, podpis